

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

- in data 02/10/2020 il personale manutentore manifestava al Servizio Programmazione Tecnico Amministrativa condizioni climatiche proibitive del locale tecnico dove sono ubicati gli UPS centralizzati dell'ospedale tanto che gli UPS da 100 kVA risultavano in allarme, per cui in pari data l'Ing. Rappazzo chiamava urgentemente la ditta CF Impianti unica disponibile ad intervenire tempestivamente;
- in data 02/10/2020, approfittando della presenza della ditta CF Impianti l'Ing. Rappazzo chiedeva alla stessa di risolvere un guasto saltuario su una scheda del condizionatore del locale cabina di trasformazione in atto raffrescata da un climatizzatore portatile (pinguino) e la manutenzione preventiva;
- su chiamata telefonica del 02/10/2020 il dott. Alongi Pierpaolo in turno presso la sala di refertazione della Medicina Nucleare manifestava al Servizio Programmazione Tecnico Amministrativa perplessità circa le normali condizioni climatiche dell'ambiente lavorativo, che le stesse venivano verificate in pari data dalla ditta CF Impianti presente presso la Fondazione per le altre attività sopra riportate;

CONSIDERATO CHE:

- il consuntivo di spesa per le attività sopra riportate della ditta CF Impianti, offerta n°139/20 del 06/10/2020, ammonta ad Euro 1.220,00 incluso IVA (Euro 1.000 + IVA al 22%);
- l'Ing. Andrea S. Rappazzo del Servizio Programmazione Tecnico Amministrativa, nella qualità di Referente del Servizio competente, esprime parere positivo circa la conformità dei lavori e dei prodotti impiegati per risolvere i problemi segnalati, rispetto a quanto necessario, richiesto da questa Fondazione e fornito dalla ditta CF Impianti;
- il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Giuseppe Franco, in qualità del Servizio Richiedente esprime parere positivo circa la congruità dell'offerta della ditta CF Impianti per i servizi richiesti da questa Fondazione;
- l'intervento di che trattasi risultava essere URGENTE per ragioni di sicurezza e clinico-assistenziali;

VISTO CHE:

- in data 02/10/2020 la ditta CF Impianti ha eseguito i lavori come da richiesta;

RITENUTO CHE:

- la fornitura e i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo del suddetto preventivo di spesa e del consuntivo risultano congrui con le attività eseguite;
- in ossequio al regolamento interno sugli acquisti in vigore circa il regime di urgenza, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è possibile procedere all'affidamento diretto alla ditta

individuata per l'esecuzione delle attività di che trattasi;

per tutto quanto premesso, considerato, visto e ritenuto:

PROPONE

- ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presa d'atto dei lavori eseguiti dalla ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo & C. S.a.S.;
- di procedere all'accettazione dell'offerta dei lavori eseguiti, per un importo complessivo pari Euro 1.220,00 incluso IVA (Euro 1.000 + IVA al 22%);

Il Presidente

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente.

Si dà mandato al RUP, nella persona dell'Ing. Giuseppe Franco di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.





Il Presidente
Dr. Salvatore Albano



| | |
|--|---|
| | FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU' Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823 Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù |
|--|---|

Provvedimento n. 2020/858 del 12.10.2020

**Oggetto: Riparazione degli apparati deputati alla climatizzazione del locale consolle Diagnostica 2 del Servizio di Radiologia, della sala refertazione della Medicina Nucleare e del locale cabina di trasformazione elettrica presso la Fondazione. Affidamento ai sensi art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 Presa d'atto dei lavori eseguiti in somma urgenza**

| | |
|---|--|
| <p>L'Istruttore del Procedimento ING. ANDREA S. RAPPAZZO  IL RUP Ing. Giuseppe Franco  VISTO IL PROVVEDIMENTO Area Economico- Finanziaria Conferma che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2020. Dott. Antonio Di Maggio </p> | <p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ESPRIME <input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole Dott. Gianluca Galati Casmiro  <hr/> IL DIRETTORE SANITARIO ESPRIME <input type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole Dr. Salvatore Vizzi <hr/> VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA Dott.ssa Maria Cucco  In data 12.10.2020 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Albano </p> |
|---|--|