


UT 2023\86 E del 27/12/23

Dispone che, per quanto espresso sul punto, il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio proceda all'accantonamento provvisoriamente fissato all'1% dell'importo a base delle procedure di affidamento, pari quindi ad € 384,00 da destinarsi ad incentivazione/retribuzione delle funzioni tecniche, secondo le modalità che verranno successivamente definite.

Si dà mandato al RUP di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.






Il Presidente
Dott. Salvatore Albano



	<p align="center">FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'</p> <p align="center">Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823 Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù</p>
---	---

Provvedimento Prot. n. 2023/1141 del 21/12/2023

Oggetto: Riparazione urgente della Centrale rilevazione fumi (software, componenti e manodopera), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

<p>L'Istruttore del Procedimento Dott.ssa Maria Catanzaro </p> <p>IL RUP Ing. Giuseppe Franco </p> <p align="center">VISTO IL PROVVEDIMENTO</p> <p align="center">L'Area Economico-Finanziaria Conferma</p> <p>che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2023.</p> <p>Dott. Antonio Di Maggio </p>	<p align="center">IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ESPRIME</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole</p> <p align="center">Dott. Gianluca Galati Casmiro  21/12/23</p> <hr/> <p align="center">IL DIRETTORE SANITARIO ESPRIME</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole</p> <p align="center">Dott. Santi Mauro Gioé </p> <hr/> <p align="center">VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA Dott.ssa Maria Cucco </p> <p>In data 21/12/2023 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</p> <p align="center">IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Albano </p>
---	---

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

- con nota Prot. CMA n. 839 del 14/12/2023 a firma dell'Ing. Giuseppe Franco, Responsabile dell'Area Tecnica della Fondazione, acquisita all'Ufficio Tecnico con Prot. n. UT2023/79E del 14/12/2023 è pervenuta la richiesta per la riparazione urgente della Centrale di rilevazione fumi (software, componenti e manodopera) per l'Area Tecnica della Fondazione, per un importo complessivo della richiesta pari a € 38.400,00 Iva al 22% esclusa (€ 46.848,00 iva al 22% inclusa);
- la richiesta prevede la nomina da parte del Direttore Amministrativo dell'Ing. Giuseppe Franco quale RUP e DEC e quest'ultimo ha individuato come assistente al RUP la dott.ssa Maria Catanzaro, sua collaboratrice dell'Area Tecnica Amministrativa.

CONSIDERATO CHE:

- la ditta Rekeep SpA, che ha preso in consegna la Centrale antincendio "Siemens" a servizio della Fondazione Giglio, a seguito delle verifiche di funzionamento richieste alla casa madre "Siemens" ha rilevato i malfunzionamenti di numerosi allarmi con conseguente compromissione del sistema di rilevazione fumi, fornendo un preventivo di spesa per il ripristino di circa €32.000,00 oltre IVA al 22%;
- con e-mail dell'11/12/2023 la Rekeep SpA ha evidenziato la necessità di ripristinare la centrale antincendio "Siemens" a causa delle numerose linee interrotte, malfunzionamento che potrebbe causare la mancata emissione acustica degli allarmi, con compromissione della sicurezza e della relativa eventuale evacuazione dell'area;
- con e-mail del 13/12/2023 la Rekeep SpA ha manifestato possibilità di un ripristino in urgenza della Centrale antincendio "Siemens" prevedendo un incremento del preventivo pari al 20% dell'importo già quotato, giustificato dall'aumento del costo delle componenti e di ulteriori spese per eventuali nuovi guasti rilevati durante o a fine attività di ripristino;
- in pari dati la ditta Rekeep SpA allegava all'e-mail la relazione tecnica avente ad oggetto: "Relazione di verifica sistema rivelazione incendio", vista e approvata dal RSPP Ing. Giuseppe Franco;
- gli interventi di ripristino della Centrale di rilevazione fumi risultano essere urgenti e improcrastinabili dal RPP Ing. Giuseppe Franco, in quanto propedeutici al rinnovo del CPI

- l'Amministrazione ha disposto in data 20/07/2023, "che il servizio amministrazione contabilità e bilancio proceda all'accantonamento, provvisoriamente fissato all'1% dell'importo netto dell'affidamento, sul presupposto che l'art. 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023 disciplina modalità di destinazione e distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, fissando, tra l'altro, l'entità delle somme da destinare, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo base delle procedure di affidamento. Detto accantonamento andrà effettuato nelle more (e per il tempo strettamente necessario) che sia chiarito se la Fondazione sia tenuta all'applicazione della norma in parola e che venga definita l'entità della destinazione di dette risorse finanziarie, stabiliti i criteri di ripartizione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023, o individuata una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Fondazione";

per tutto quanto sopra riportato

PROPONE

- di approvare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, l'affidamento della riparazione urgente della Centrale di rilevazione fumi (software, componenti e manodopera) per l'Area Tecnica della Fondazione, alla ditta Rekeep SpA, per un importo complessivo pari a € 38.400,00 Iva al 22% inclusa (€ 46.848,00 iva al 22% inclusa);

II PRESIDENTE

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta per come formulata dal proponente;
- lo schema di contratto allegato al presente provvedimento.

Invita il RUP e DEC del contratto, Ing. Giuseppe Franco, a provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.