

PREMESSO CHE:

- all'interno del locale tecnico del Server sito ap piano terra corpo A della Fondazione, dalle attività riportate in oggetto, risultano installati due condizionatori che garantiscono la climatizzazione e di conseguenza le condizioni ottimali per il funzionamento delle apparecchiature presenti;
- detti condizionatori mantengono una temperatura di esercizio tale da garantire la temperatura di circa 22/24°C;
- i due climatizzatori a parete, entrambi da 12.000 btu, di marca LG, garantiscono la climatizzazione del locale tecnico sia in parallelo che in alternato;
- in data 19/07/2018 si rileva il guasto di un climatizzatore, per cui si è provveduto a richiedere assistenza tecnica urgente alla ditta Vernengo Servizi srl;
- in data 20/07/2018, a seguito di verifica funzionale, la Ditta costata e segnala la mancanza dei filtri interni e l'ostruzione delle batterie delle unità interne ed esterne dei climatizzatori;

CONSIDERATO CHE:

- il solo climatizzatore funzionante, che comunque presenta delle carenze prestazionali, non è dimensionato per assolvere alle esigenze richieste dai requisiti minimi di funzionamento delle apparecchiature del Server;
- la tempistica per espletare una trattativa avrebbe potuto causare il fermo tecnico del Server e conseguente interruzione di tutto quello che ad esso è collegato;
- la ditta Vernengo Servizi srl è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali;
- la ditta Vernengo Servizi srl ha già effettuato attività analoghe a quella richiesta nella presente procedura;
- la ditta Vernengo Servizi srl, è un centro di assistenza autorizzato LG Electronics;

VISTO:

- quanto sopra, si è provveduto a contattare la ditta Vernengo Servizi srl che, tempestivamente, in data 20/07/2018 ha eseguito la manutenzione dei climatizzatori e la verifica funzionale dei

climatizzatori LG, su richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, da intendersi quale RUP della presente procedura;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

**SI PROPONE DI APPROVARE**

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63 c.2 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Vernengo Servizi srl, P.IVA 056526020823 del contratto relativo la manutenzione urgente dei climatizzatori a parete presso il locale tecnico del Server sito al piano terra corpo A della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, per un importo pari a € **410,00 (quattrocentodieci/00) escluso Iva**, come da consuntivo di spesa n.644/18/LP/BIS (in allegato);
- il pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

**Il Presidente**

VISTA la superiore proposta

**APPROVA**

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.

Si da atto che il RUP della presente procedura è l'Ing. Giuseppe Franco, quale Responsabile dell'Area Tecnica.


Si da atto che il DEC della presente procedura è il Geom. Gabriele Mazzola.

Si da atto che l'Assistente al RUP della presente procedura è il dott. Dario Dubolino ed il Geom. Gabriele Mazzola.

Si da mandato al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti di legge conseguenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente  
Prof. Salvatore Albano





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823  
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento n. 2018/ 13

del 10.08. 2018

**Oggetto:** Affidamento dei lavori di manutenzione urgente di due climatizzatori a parete presso il locale tecnico del Server sito al piano terra corpo A della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

**IL SETTORE PROPONENTE**

*AREA TECNICA*

**IL RUP**

**VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO  
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE**

**VISTO IL PROVVEDIMENTO**

*Il settore Economico Finanziario e del Bilancio  
Conferma*

La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.

**Dott.ssa Maria Cucco**

In data 10.08.2018 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL PRESIDENTE  
Prof. Salvatore Albano**