

PREMESSO CHE:

- l'intervento in oggetto, riguarda la manutenzione urgente del circuito C1 e C2 del gruppo frigo Climaveneta del corpo E e del circuito C1 del gruppo frigorifero Climaventa del corpo D;
- i gruppi frigoriferi, oggetto di manutenzione, sono a servizio anche dei locali più sensibili della Fondazione, come le sale operatorie del terzo piano e quarto piano corpo E, oltre che dei due nuovi reparti di Terapia Intensiva e Unità Risveglio del corpo D;
- l'intervento di manutenzione correttiva è indispensabile a garantire la climatizzazione del corpo E e D della Fondazione:

corpo E

- Blocco parto, Ambulatorio di Neurologia, Ambulatorio Oculistica, Blocco operatorio, TIPO, Sterilizzazione, Ambulatorio di Urologia, Palestra, Area ambulatoriale al secondo piano, Laboratorio Analisi, Endoscopia, DH Oncologia, Hall principale, Bar, Accettazione, Dipartimento Immagini;

corpo D

- Terapia Intensiva, Unità Risveglio, UTIC/Emodinamica, Direzione Sanitaria, ambulatori, uffici amministrativi e contabilità, Psichiatria ASP Palermo;
- in data 12/08/2019 si rileva il malfunzionamento dei circuiti C1 e C2 del gruppo frigo del corpo E e del circuito C1 del gruppo frigo del corpo D della Fondazione;
- viene contattata la ditta TL Solutions, in quanto centro assistenza autorizzato Climaventa, che interviene il giorno successivo ed avvia le attività di ricerca perdita e ricarica di gas refrigerante nel circuito C1 e dal C2 del gruppo frigo del corpo E e circuito C1 del corpo D;

CONSIDERATO CHE:

- le attività in oggetto rivestono carattere di urgenza;
- la Fondazione non ha al proprio interno personale qualificato con specifiche competenze per la manutenzione conservativa o correttiva di simili impianti;
- gli impianti, oggetto della manutenzione, richiedono manodopera specializzata;

RITENUTO CHE:

- la ditta TL Solutions di Toni Lupo ha le competenze per effettuare l'intervento di ripristino degli impianti in oggetto in quanto è centro assistenza autorizzato Climaveneta;
- la ditta TL Solutions di Toni Lupo ha precedentemente effettuato manutenzioni analoghe a quelle riportate in premessa, presso la Fondazione;
- la ditta TL Solutions è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali;

VISTO

- l'urgenza di provvedere alla sistemazione dell'impianto di termoregolazione;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta TL Solutions di Toni Lupo p.iva 06462460822 del contratto relativo dei lavori di ripristino funzionale gruppi frigoriferi Climaveneta corpo E e D della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù per un importo complessivo di € **12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00) escluso Iva** (preventivo di spesa n.265/19 e 266/19, in allegato);

Il Presidente

VISTA la superiore proposta

APPROVA

la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente;

Si nomina RUP della presente procedura è l'Ing. Giuseppe Franco.

Si nomina istruttore della presente procedura il Geom. Gabriele Mazzola.

Si da mandato al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti di legge conseguenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Albano

